



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Предписание № 7/1/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 13"
село Тугулук Грачевского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

в лице законного представителя – заведующего Сугаковой М.М.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 23.01.2020 г. № 7, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Солгаловым Дмитрием Вадимовичем


в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 03.02.2020 г.; с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. 11.02.2020 г. проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты - здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" село Тугулук Грачевского муниципального района, расположенных по адресу: Ставропольский край, Грачевского муниципальный район, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12.

При проведении проверки присутствовали: Сугакова Мария Михайловна, заведующий муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" село Тугулук Грачевского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	В помещении детского сада приборы приемно-контрольные и приборы управления системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	02.03.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения
2	В здании детского сада системы и установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре постоянно поддерживать в рабочем состоянии.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.05.2020 г.	
3	Обеспечить в соответствии с годовым план-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 63 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.03.2021 г.	
4	Обеспечить в соответствии с годовым план-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 63 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.03.2021 г.	
5	В здании детского сада помещения пищеблока (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14*, таблица 2*, пункт 7.4 постановления Министра России от 13.02.1997 года № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.03.2021 г.	
6	В здании детского сада помещения прачечной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) отделить от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14*, таблица 2*, пункт 7.4 постановления Министра России от 13.02.1997 года № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	02.03.2021 г.	
7	В здании детского дома на дверях помещений пищеблока, прачечной и электрощитовой обеспечить наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.09.2020 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03			
8	В здании детского сада, на 1-ом этаже, возле помещения электрощитовой установить предусмотренную проектной документацией дверь эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «д» пункта 23 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.09.2020 г. 	
9	В здании детского сада, в тамбуре у двери эвакуационного выхода из помещения 2-ой младшей группы и у двери эвакуационного выхода из помещения 1-ой младшей группы, не допускать размещение посторонних предметов.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «б» пункта 36 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.05.2020 г.	
10	Обеспечить наличие армированного стекла в деревянных дверях на 1-ом этаже, расположенных на путях эвакуации, вместо обычного остекления.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «е» пункта 36 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.09.2020 г.	
11	Предусмотреть устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах на деревянных дверях в лестничной клетке на 2-ом этаже (кабинет логопеда и группа «Звездочки»).	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 33 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 6.18 постановления Министра России от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2020 г.	
12	Предусмотреть устройства для самозакрывания на дверях в лестничной клетке на 2-ом этаже (старшей группы и группа «Капелька»).	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 33 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 6.18 постановления Министра России от 13.02.1997 № 18-7 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	02.09.2020 г.	
13	В здании детского сада обеспечить не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 3.4 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыши. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические	02.12.2020 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения
14	В здании детского сада организовать проведение обследования целостности наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений 2-го этажа здания детского сада, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 3.4 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	02.12.2020 г.	
15	В здании детского сада эвакуационные выходы из помещений 2-го этажа на наружные пожарные лестницы 3-го типа оборудовать устройствами обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.12.2020 г.	
16	Провести проверку порошковых огнетушителей (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), установленных в здании детского сада, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность) с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. В дальнейшем проводить при ежегодной проверки порошковых огнетушителей.	Пункт 4.78 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97» <i>В.В.И.О. г. Севастополь г. Севастополь</i>	02.12.2020 г.	
17	В здании детского сада, в помещении прачечной, не допускает оставление без присмотра, включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «Е» пункта 42 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	02.12.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) старший лейтенант внутренней службы Солгалов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13" село Тугулук Грачевского муниципального района Сугакова М.М.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«11» 02 2020 г.