



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Ставропольская, 42 с. Грачевка, 356250

04.09.2020

№

7-76-2020

1315

На № _____

Заведующему муниципальным
казенным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 13»
с. Тугулук Грачевского района

Сугаковой М.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства в сфере образования

Прокуратурой Грачевского района проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

Согласно ч. 3 и ч. 6 ст. 28, п.1 ч. 2 ст. 23 и п.п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) следует прямая и непосредственная обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; обеспечивать безопасность обучающихся (воспитанников) во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом.

При этом, к компетенции образовательного учреждения относится, в том числе, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств.

Проведенной проверкой установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, требующие незамедлительного устранения.

Так, в нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 21, ст. 34 и ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.1 ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 53, ч.1 ст. 58, ч.1 ч.2 ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

ГРА № 011416 *

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также разработанных во исполнение названных норм Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 установлены следующие нарушения:

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» в помещении детского сада приборы приемно-контрольные и приборы управления системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 Закона № 123-ФЗ, п. 61 ППР в здании детского сада системы и установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не поддерживаются в рабочем состоянии;

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88; таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14*, таблицы 2*, п. 7.4 Постановления Минстроя России от 13.02.1997 года № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в здании детского сада помещения пищеблока и прачечной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара;

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п.п. «б» п. 36 ППР, в здании детского сада, в тамбуре у двери эвакуационного выхода из помещения 2-ой младшей группы и у двери эвакуационного выхода из помещения 1-ой младшей группы допускается размещение посторонних предметов, блокирующих эвакуационный выход.

Таким образом, должностными лицами образовательных учреждений нарушены права обучающихся несовершеннолетних на обеспечение доступа к образованию, охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса.

Выявленные в ходе проведенной проверки нарушения действующего законодательства стали следствием отсутствия должного контроля со стороны руководства, а также формального отношения к своим обязанностям должностных лиц МКДОУ № 11, что требует принятия незамедлительных мер по исправлению сложившегося положения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

3


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц за допущенные нарушения действующего законодательства.

3. О дате и времени рассмотрения представления, результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах сообщить в прокуратуру Грачевского района в установленный законом месячный срок с представлением копии приказа о наказании виновных должностных лиц.

Прокурор района
советник юстиции



А.А. Житников

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№13» село Тугулук Грачевского
муниципального района
Ставропольского края
356263, село Тугулук, ул. Гагарина, 12
тел.: (86540) 3-33-69,
e-mail: detsad13grach@gmail.com
«24» сентября 2020г. № 128

Прокурору Грачевского района
советнику юстиции
А.А. Житникову

Рассмотрев представление прокуратуры Грачевского района об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере образования, от 04.09.2020 года № 7-76-2020/315 сообщая следующее:

1. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Грачевского района юриста 1 класса С.П. Тумасяна. Приняты меры к устранению нарушений:

- в нарушении требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123 - ФЗ, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» в помещении детского сада приборы приемно-контрольные и приборы управления системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала - при выделении денежных средств данные нарушения будут устранены.

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 Закона 124-ФЗ, п. 61 ППР в здании детского сада системы и установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не поддерживаются в рабочем состоянии – замечание устранено.

- в нарушение требований ст. 5, ч. ст. 6, ч. ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14*, таблицы 2*, п. 7.4 Постановления Минстроя России от 13.02.1997 года № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в здании детского сада помещения пищеблока и прачечной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделены от смежных помещений противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара - при формировании бюджета на 2020 год в бюджетную смету были заявлены средства на установку противопожарных


ПРОКУРАТУРА
Грачевского района
с. Грачевка

дверей. На данные мероприятия средства не были выделены. При выделении денежных средств данные нарушения будут устранены.

- в нарушение требований ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона 123-ФЗ, пп. «б» п. 36 ППР, в здании детского сада, в тамбуре у двери эвакуационного выхода из помещения 2-ой младшей группы и у двери эвакуационного выхода из помещения 1-ой младшей группы опускается размещение посторонних предметов, блокирующих эвакуационный выход - замечание устранено.

2. За допущенные нарушения требований федерального законодательства заведующий хозяйством, Должикова А.А. привлечена к дисциплинарной ответственности приказ от 21.09.2020 г. № 125 - пр.

Заведующий МКДОУ
Детский сад 13



М.М. Сугакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №13» СЕЛО ТУГУЛУК ГРАЧЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(МКДОУ Детский сад 13)

П Р И К А З

21 сентября 2019 года

с. Тугулок

№ 125-пр

О вынесении дисциплинарного взыскания (замечания)

На основании представления прокуратуры Грачевского района «Об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере образования» от 04.09.2020 года № 7-76-2020/315

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Вынести дисциплинарное взыскание (замечание) заведующему хозяйством МКДОУ Детский сад 13 - Должиковой А.А. за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Заведующий МКДОУ
Детский сад 13

М.М. Сугакова

С приказом ознакомлена:

А.А. Должикова

КОПИЯ
ВЕРНА

*Заведующий
МКДОУ Д/с 13*

М.М. Сугакова

