



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № /205/ 1 / 108/

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13»
село Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского края в лице законного
представителя юридического лица Унтевской Ирины Александровны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по
Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) капитана
внутренней службы Демченко Александра Васильевича № 205 от 03.10.2018 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.10.2018 года по
08.11.2018 года проведена плановая проверка государственным инспектором Петровского
городского округа и Грачевского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Козырь Дмитрием Александровичем, зданий, помещений и территории Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» село Тугулук Грачевского
муниципального района Ставропольского края, расположенный по адресам: Ставропольский край,
Грачевский район, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующий МКДОУ «Детский сад №13» село Тугулук Грачевского
муниципального района Ставропольского края Унтевской Ирины Александровны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
	2.	3.	4.	5.
1	Провести ежеквартальную проверку огнетушителей установленных в здании детского сада, в процессе которой провести осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе,	Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	10.12.2018г.	

	<p>узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей.</p>	<p>пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p>		
2	<p>Провести проверку, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей.</p>	<p>Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p>	01.09.2019г.	
3	<p>Установить в помещении прачечной двери обеспечивающие ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара в помещении прачечной. В прачечной двери не должны способствовать скрытому распространению горения.</p>	<p>ч. 4 ст.4 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.2; п.7.8 СН и П 21-01-97.</p>	01.09.2019г.	
4	<p>Провести эксплуатационные испытания, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов с результатами его проверок, наружных пожарных лестниц, не реже 1 раза в 5 лет с составлением</p>	<p>Пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009</p>	01.09.2019г.	

	соответствующего испытаний.	протокола	«Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний».		
5	Провести обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц.		Пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 2.1.16 ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально- технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»); пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	10.12.2018г.	
6	В помещениях расположенных в зданиях детского сада установить не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов в соответствии с требованиями пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне.		Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2019г.	
7	Разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию смонтированную в зданиях и помещениях детского сада.		Часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2019г.	

8	Внести изменения в декларацию пожарной безопасности № 07 217 822-10-00037 от 29.04.2010 года и предоставить для регистрации в отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району).	Часть 6 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 7, 8 приказа МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	10.12.2018г.	
---	--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Петровского городского округа
и Грачевского района по пожарному надзору
Козырь Дмитрий Александрович



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

И.о заведующий МКДОУ «Детский сад №13» село Тугулук
Грачевского муниципального района Ставропольского края
Унтевская Ирина Александровна
08.11.2018 года

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)