



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  
/ и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1,  
тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

**Предписание № 8 / 1 / 6 /**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 13»**

**с. Тугулук, Грачевского муниципального района Ставропольского края**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы Островерхова Сергея Владимировича № 8 от 11.01.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21.01.2019 года по 29.01.2019 года проведена плановая проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) капитаном внутренней службы Р.Х. Султановым, зданий, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» с. Тугулук, Грачевского муниципального района Ставропольского края расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Тугулук, ул. Гагарина, 21

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Законным представителем Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» с. Тугулук, Грачевского муниципального района, Ставропольского края исполняющей обязанности заведующего Утневская Ирина Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Установленный на объекте защиты МКДОУ «Детский сад № 13» с. Тугулук комплекс привести в рабочее состояние, вывести на единый пульт	пункт 61, 63 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012	01.05.2019 г.	



	Пожарной охраны, обслуживать специализированной организацией	года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)		
2	В подвальном помещении здания МКДОУ «Детский сад № 13» с. Тугулак обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта (на момент проведения проверки система противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации) находилась в неисправном состоянии)	пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.05.2019 г.	
3	На объекте защиты МКДОУ «Детский сад № 13» с. Тугулак провести ежегодное обследование целостности конструкций наружных металлических пожарных лестниц с составлением актов по результатам проверок. Ежегодные обследования провести организацией, имеющей обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.	пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 2.1.16 ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»); пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.05.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
(по Петровскому городскому округу  
и Грачевскому району)  
Султанов Руслан Хасипович



  
(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
Законный представитель Муниципального  
казенного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 13» с. Тугулук,  
Грачевского муниципального района,  
Ставропольского края  
исполняющая обязанности заведующего  
Утневская Ирина Александровна  
29.01.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

  
(подпись)