



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

**ПРОКУРАТУРА
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА**

ул. Ставропольская, 42 с. Грачевка, 356250

20.09.2019 21-24-2019
№ _____

Заведующему муниципальным
казенным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 13»
с. Тугулук Грачевского района

Сугаковой М.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований законодательства в сфере образования

Прокуратурой Грачевского района проведена проверка исполнения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, в ходе которой выявлены нарушения законодательства.

Согласно ч. 3 и ч. 6 ст. 28, п.1 ч. 2 ст. 23 и п.п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) следует прямая и непосредственная обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; обеспечивать безопасность обучающихся (воспитанников) во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом.

При этом, к компетенции образовательного учреждения относится, в том числе, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств.

Проведенной проверкой установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, требующие незамедлительного устранения.

Так, в нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст.21, ст. 34 и ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.1 ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 53, ч.1 ст. 58, ч.1 ч.2 ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

АРГ № 012534 *

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также разработанных во исполнение названных норм Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 установлены следующие нарушения:

- в нарушение требований п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима установленный комплекс надлежащим образом не выведен в единый пульт пожарной охраны, не обслуживался специализированной организацией;

- в нарушение требований п. 61 Правил противопожарного режима в подвальном помещении не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты;

- в нарушение требований п. 6.1.4 ГОСТ Р-53254-2009 не проводятся ежегодные обследования целостности конструкций наружных металлических пожарных лестниц с составлением соответствующих актов.

Таким образом, должностными лицами образовательных учреждений нарушены права обучающихся несовершеннолетних на обеспечение доступа к образованию, охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса.

Выявленные в ходе проведенной проверки нарушения действующего законодательства стали следствием отсутствия должного контроля со стороны руководства, а также формального отношения к своим обязанностям должностных лиц МКДОУ № 11, что требует принятия незамедлительных мер по исправлению сложившегося положения.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц за допущенные нарушения действующего законодательства.

3. О дате и времени рассмотрения представления, результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах сообщить в прокуратуру Грачевского района в установленный законом месячный срок с представлением копии приказа о наказании виновных должностных лиц.

Прокурор района
младший советник юстиции



А.А. Житников

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №13»
село Тугулук Грачевского
муниципального района
Ставропольского края
356263 с. Тугулук,
ул. Гагарина, 12,
тел.: (86540) 3-33-69
e-mail: detsad13grach@gmail.com
«18» октября 2019 г. № 115

Прокурору района
младшему советнику
юстиции
А.А. Житникову

Рассмотрев представление прокуратуры Грачевского района об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере образования, от 20.09.2019 года № 21-24-2019 сообщая следующее:

1. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Грачевского района юриста 1 класса С.П. Тумасяна. Приняты меры к устранению нарушений:

- в нарушении требований п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима - в настоящее время МКДОУ Детский сад 13 оборудован установкой ПАК «Стрелец – Мониторинг».

2. При формировании бюджета на 2019 год в бюджетную смету были заявлены средства на проведение эксплуатационного испытания наружных пожарных лестниц, установку противопожарной защиты в подвальном помещении здания. На данные мероприятия средства не были выделены. При наличии финансирования данные нарушения будут устранены.

3. За допущенные нарушения требований федерального законодательства заведующий хозяйством Должикова А.А. привлечена к дисциплинарной ответственности приказ от 09.10.2019 г. № 119 - пр.

Заведующий МКДОУ
Детский сад 13



М.М. Сугакова

18.10.19 8-11-20
ПРОКУРАТУРА
Грачевского района
с. Грачевка