



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отделение надзорной деятельности по Грачёвскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: grachevka77@bk.ru, 8(86540) 4-14-19, факс 8(86540) 4-03-37, единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Предписание № 118/147

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКДОУ ДС № 13 с. Тугулек в лице заведующий Ворсина Т.В.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения начальника УНД ГУ МЧС России по СК № 118 от « 30 » 05 2012 г. (наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. « 18 » 06 2012 г.

с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. « 25 » 06 2012 г.

проведена проверка государственным инспектором Грачёвского района по пожарному надзору (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по капитаном внутренней службы Мельниковым С.Ф.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с Ворсина Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В первой младшей группе покрытие полов на пути эвакуации надёжно закрепить к полу	ППР № 390 п. 39	10.08.12.	
2.	В средней группе покрытие полов на пути эвакуации надёжно закрепить к полу	ППР № 390 п. 39	10.08.12.	
3.	В логопедической группе покрытие полов на пути эвакуации надёжно закрепить к полу	ППР № 390 п. 39	10.08.12.	
4.	В подвальном помещении запретить хранение оборудования и других предметов	ППР № 390 п. 23	10.08.12.	
5.	Территория не обеспечена исправной сетью наружного противопожарного водопровода	ППР № 390 п.55	10.08.12.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Мельников С.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » 06 2012 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

М.Л.П.
(подпись)

« 26 » 06 2012 г.

завершающий М.В.В. № 13
(должность, фамилия, инициалы)
Воронина М.В.