



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности  
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отделение надзорной деятельности по Грачёвскому району  
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: grachevka77@bk.ru, 8(86540) 4-14-19, факс 8(86540) 4-03-37,  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

### Предписание № 144/1/87

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКДОУ ДС № 13 с. Тугулек в лице заведующий Доценко Е.Ю.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения начальника УНД ГУ МЧС России по СК № 144 от « 24 » 05 2013 г.  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. « 27 » 06 2013 г.  
с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. « 02 » 07 2013 г.

объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является МКДОУ ДС №13 Грачевский район, с. Тугулек, ул. Гагарина № 12  
проведена проверка главным государственным инспектором Грачёвского района по пожарному  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по надзору майором внутренней службы Мельниковым С.Ф.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Доценко Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П р е д п и с а н и я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций кровли крыши	ППР № 390 п.21	10.08.13.	
2.	Обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли крыши с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) не реже 2 раз в год	ППР № 390 п.21	10.08.13.	
3.	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической установки пожарной сигнализации	ППР № 390 п.61	10.08.13.	
4.	Подвальное помещение оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализацией	НПБ 110-03 п.4, (п.14 табл.1)	10.08.13.	
5.	Обеспечить исправную сеть наружного противопожарного водоснабжения	ППР № 390 п.55	10.08.13.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Мельников С.Ф.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 02 » 07 2013 г.


  
(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 02 » 07 2013 г.



(должность, фамилия, инициалы)