



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Управление надзорной деятельности 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отделение надзорной деятельности по Грачёвскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: grachevka77@bk.ru, 8(86540) 4-10-47, факс 8(86540) 4-10-47, единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

### Предписание № 158/1/88

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» в лице заведующей Доценко Елены Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Грачевскому району УНД ГУ МЧС России по СК № 158 от « 23 » 06 2014 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час 00 мин. по 16 час. 00 мин. « 01 » 07 2014 г., с 14 час 00 мин. по 15 час. 00 мин. « 02 » 07 2014 г. проведена проверка в отношении объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является МКДОУ ДС № 13 Грачевский район, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12 государственным инспектором Грачёвского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Пинчуком А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Доценко Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	План эвакуации людей при пожаре разработать в соответствии с требованиями ГОСТа	ППР № 390 п.7 (ГОСТ 12.2.143-2002)	10.08.14 г.	
2.	Руководителю организации организовать проведение проверок источника наружного противопожарного водоснабжения и его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	ППР № 390 п. 55	10.08.14 г.	
3.	Вывесить указатели направления движения к пожарному гидранту с четко нанесенными цифрами расстояния	ППР № 390 п. 55	10.08.14 г.	

	до их месторасположения являющимся источником противопожарного водоснабжения			
4.	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы средств пожарной сигнализации	ППР № 390 п. 61	10.08.14 г.	
5.	В подвальном помещении № 1 обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	ППР № 390 п. 61	10.08.14 г.	
6.	В подвальном помещении № 2 обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	ППР № 390 п. 61	10.08.14 г.	
7.	В помещении старшей группы не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	ППР № 390 п.42	10.08.14 г.	
8.	В помещении процедурного кабинета не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	ППР № 390 п.42	10.08.14 г.	
9.	В помещении подвала не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	ППР № 390 п.42	10.08.14 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД Пинчук А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
« 02 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2014\_ г.



Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)  
« 02 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2014\_ г.

*заведующий Е.В. Дюмина*

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)