



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК (по Грачёвскому району)
356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: grachevka77@bk.ru, 8(86540) 4-10-47, факс 8(86540) 4-10-47,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южный региональный центр МЧС России (863) 240-66-10

Предписание № 27/1/13

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 комбинированного вида» в лице заведующий Доценко Елены Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по
Грачёвскому району) № 27 от « 31 » 01 2017 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. « 07 » 02 2017 г.
с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 14 » 02 2017 г.

проведена проверка в отношении объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченны
владеть, пользоваться или распоряжаться которым является МКДОУ ДС № 13 Грачевский ра
он, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12 гл. гос. инспектор Грачёвского района по пожарному надзо
подполковник в/с Мельников С.Ф.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Доценко Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязатель
ных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Объект защиты обеспечить дублированием сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ №123 от 22.07.2008 ч. 7 ст. 83	10.08.2017	
2.	В подвальном помещении обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	ППР № 390 п. 61	10.08.2017	
3.	Обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	ППР № 390 п. 24	10.08.2017	
4.	Обеспечить периодичность осмотра и проверки огнетушителей	ППР № 390 п. 478	10.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД Мельников С.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » 02 2017 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
« 14 » 02 2017 г.

Зав. з. с. Дочешко Ю.
(должность, фамилия, инициалы)