



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отделение надзорной деятельности по Грачёвскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: [grachevka77@bk.ru](mailto:grachevka77@bk.ru), 8(86540) 4-10-47, факс 8(86540) 4-10-47,  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

### Предписание № 22/1/15

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13»  
в лице заведующей Доценко Елены Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Грачевскому району УНД ГУ МЧС России  
по СК № 22 от « 26 » 01 2016 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. « 08 » 02 2016 г.

с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 09 » 02 2016 г.

проведена проверка в отношении объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным  
владеть, пользоваться или распоряжаться которым является МКДОУ ДС № 13 Грачевский рай-  
он, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12 гл. гос. инспектор Грачёвского района по пожарному надзору  
майор в/с Мельников С.Ф.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Доценко Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязатель-  
ных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Объект защиты обеспечить дублированием сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ №123 от 22.07.2008 ч. 7 ст. 83	10.08.2016	
2.	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы средств пожарной сигнализации	ППР № 390 п. 61	10.08.2016	
3.	В подвальном помещении обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	ППР № 390 п. 61	10.08.2016	
4.	Установить указатели направления движения к пожарному гидранту с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения являю-	ППР № 390 п. 55	10.08.2016	

	щимся источником противопожарного водоснабжения			
5.	Огнетушители № 9,10 в помещении прачечной зафиксировать от возможного падения при случайном воздействии	СП. 9.13130.2009. п. 4.2.7.	10.08.2016	
6.	Дверь эл. щитовой выполнить с пределом огнестойкости не менее EI30.	СП.2.13130.2009 п.6.8.19	10.08.2016	
7.	Не обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	ППР № 390 п. 24	10.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Мельников С.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » 02 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ [Signature]  
(подпись)

« 09 » 02 2016 г.

С. Н. Давыдов  
(должность, фамилия, инициалы)