



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отделение надзорной деятельности по Грачёвскому району

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СК
356250 с. Грачёвка, ул. Шоссейная, 43, E-mail: grachevka77@bk.ru, 8(86540) 4-10-47, факс 8(86540) 4-10-47,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

Предписание № 157/1/102

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Летский

сад комбинированного вида № 13» в лице заведующей Доценко Елена Юрьевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Грачевскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК № 157 от « 28 » 08 2015 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 12 час 00 мин. по 12 час. 30 мин. « 04 » 09 2015 г., с час мин. по час.
мин. «» 2015 г. проведена проверка в отношении объекта защиты собствен-

ником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться ко-
торым является МКДОУ ДС № 13 Грачевский район, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12,
государственным инспектором Грачёвского района по пожарному надзору лейтенан-
том внутренней службы Бильдиевым А.П.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Доценко Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Подвальное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	НПБ 110-03 п. 4	10.08.2016	
2.	В помещениях связанных с пребыванием детей, ковры, ковровые дорожки и т.п. прикрепить надежно к полу	ППБ 101-89 2.1.12	10.08.2016	
3.	На дверях запасных эвакуационных выходов	ППР № 390 п. 35	10.08.2016	

	обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа			
4.	В эл. щитовой дверь выполнить с пределом огнестойкости не менее EI30	СП.2.13130.2009 п.6.8.19	10.08.2016	
5.	На втором этаже на дверях ведущих на улицу нет знаков обозначающих эвакуационный выход.	ППР № 390 п. 43	10.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор ОНД Бильдиев А.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 07 » сентября 2015г.



Предписание для исполнения получил:

V. P.
(подпись)

« 07 » сентября 2015г.

зав.гис Доушма Б.Ю
(должность, фамилия, инициалы)